

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Pallagi u. 7. szám alatti területen üzemeltetett „Víztorony” szórakoztató központ Kiegészítő Tűzvédelmi szabályozása
Ezen szabályozás a 2017. december 15-én kiadott tűzvédelmi szabályzattal együtt érvényes.

A joghatályos 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) bekezdése, valamint 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1 § alapján a Debreceni CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. által 2017. december 15.-i keltezéssel kiadott tűzvédelmi szabályzatában foglaltak megtartásán túl a jelen kiegészítésben foglaltak betartása is kötelező.

- A Debreceni CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Pallagi u. 7. szám alatti területen üzemeltetett „Víztorony” szórakoztató központ helyiségeinek összterülete a helyiségekben végzett tevékenységek, a helyiség – épület befogadó képessége, használt és tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzői figyelembevételével " **AK alacsony kockázati osztály** " kockázati egységbe sorolt. (az iskolával egy tűzszakasz) A besorolást 54/2014.(XII.5.) BM számú rendelettel közzétett OTSZ IV. fejezet előírása alapján végzett kockázati osztály besorolás figyelembe vételével végeztük el.

A „Víztorony” szórakoztató központ kiürítési számítás szerinti befogadó képessége összességben: **alsó földszinti rendezvény terem: 257 fő, Felső földszinti büfé: 160 fő.**

1. **Általános előírások**

- "Dohányozni tilos " táblát kell kifüggeszteni az épület bejárati ajtóinál. A dohányzásra kijelölt helyet táblával jelölni kell és a „dohányzó” helyen (épület bejárati ajtótól, nyitható ablakfelülettől mért 5 méteres távolságon túl.) megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót, vagy vízzel töltött csikkgyűjtő edényt kell elhelyezni.
- A lámpatesteken díszletet elhelyezni nem szabad.
- A kiürítés – mentés végrehajtására számításba vett kijárati és vészkijárati ajtók gyors nyithatóságát a rendezvény ideje alatt biztosítani kell. A hozzájuk vezető közlekedő területet asztalok, székek elhelyezésével eltorlaszolni nem szabad. A nem automatikusan nyíló vészkijárati ajtókat a rendezvény kezdetekor kulcsra zárt állapotából ki kell nyitni, a rendezvény ideje alatt azokat kulcsra zárni nem szabad.
- A kézi tűzoltó készülékek szükség szerinti ellenőrzését, a készenlétben nem tartható készülék cseréjét a víztorony üzemeltetésért felelős szervezi. A készenlétben tartó részére előírt ellenőrzést negyedévenként a víztorony üzemeltetésért felelős által kijelölt személy végzi.
- Egy – egy darab 34 A, 144 B, C tűzosztályú tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani a felső földszinti büfé területen jól látható helyen, alsó földszinti területen a mosdó bejárat melletti ajtó mellett, az információs pult mellett, a kilátótoronyba felvezető lépcső terasz indulási szintjén. A kézi tűzoltó készülék készenlétben tartási helyét utánvilágító táblával jelölni kell.
- A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell. A havonkénti ellenőrzés a Víztorony üzemeltetéséért felelős feladata.

- A rendezvény végén a terület szükség szerinti áramtalanítást el kell végezni, a nem szükséges világítást le kell kapcsolni. A nyitott állapotban levő ablakokat be kell zárni. Az ablakok zárt állapotát az épületet záró személy köteles leellenőrizni.
- Elrendelt tűzriadó esetén az épületben tartózkodó vendégek kötelesek az épületet minél rövidebb időn belül fegyelmezetten elhagyni, a munkavállalók, foglalkoztatottak a „Riasztási-mentési és kiürítési terv” előírása szerint eljárni. Elrendelt épület kiürítés esetén a ruhatár területen elhelyezett személyes tárgyakat visszahagyva kell kivonulni, a gyors kiürítés megtartása miatt.
- Az iroda helyiségekben, büfé területen nem vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló edények használhatók. Könnyen gyulladó műanyag, valamint fonott szemetes edény használata tilos!
- A szemetes edények tartalmát a rendezvény vagy helyiség használat végén ki kell üríteni. A helyiségekben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagot – kivéve a fogyasztható alkoholos italok - elhelyezni, tárolni nem szabad.
- Esetenként az épületben, épületen kívüli szabad területen nyílt láng használatával járó tevékenység végzésének engedélyezése a Debreceni Campus Tűzvédelmi szabályzatában meghatározott személy feladata.

A használt helyiségek tűzvédelme

Iroda helyiségek

- Az iroda helyiségekben használt számítógépen és annak tartozékain könnyen gyulladó anyagot (papír) tárolni még átmenetileg sem szabad. A munkaterület zárásakor az általános használatú számítógépet és tartozékait ki kell kapcsolni.
- A helyiségből munkaidő végén utolsóként távozó a használt elektromos készülékek kikapcsolt állapotáról köteles meggyőződni, szükség esetén a készüléket kikapcsolni, világítást lekapcsolni, a helyiséget kulcsra zárni.
- A helyiségekben nem vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló edények használhatók. Könnyen gyulladó műanyag, valamint fonott szemetes edény használata tilos!
- A szemetes edények tartalmát a munkaidő végén ki kell üríteni.
- A helyiségekben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok nem tárolhatók!
- A helyiségben közvetlen hőfejlesztő készüléket elhelyezni, használni nem szabad. (rezsó, elektromos hősugárzó, vasaló, stb)

Büfé terület

- A büfében közvetlen hőfejlesztő készüléket elhelyezni, használni nem éghető, hőszigetelő alátételre helyezve szabad. (rezsó, kávéfőző stb) A gyárilag kettős lemezlappal és légréssel, hő nem vezető tartólábakkal szerelt hőfejlesztő eszköz tűzveszélyes anyagra helyezésekor a hőszigetelő alátétlapot nem szükséges elhelyezni.
- A munkaterület zárásakor a világítást le kell kapcsolni, az ott levő eszközöket feszültségmentesíteni kell.
- A büfé területen robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat - kivéve az alkoholos italok - használni, tárolni nem szabad.

- A büfé által használt széndioxid palackokból a felhasználás helyszínén csak a használatban levő gázpalack tartható. Tartalék CO₂ gázpalackot tárolni a kijelölt területen kialakított részen szabad.
- Pb gázpalackot tárolni a büfé szinti részen kijelölt helyen szabad.

Takarítószer tároló

- A takarítószeres helyiségben robbanásveszélyes osztályba (I – II tűzveszélyességi fokozatú anyagok) tartozó takarítószerként használt éghető folyadékból 1 liter tartható elkülönítve, lezárt edényben, kármentő tálcán.

Hő központ, szellőző gépház

- A hő központ, szellőző gépház területen robbanásveszélyes osztályba (I – II tűzveszélyességi fokozatba) tartozó anyagot elhelyezni, tárolni – kivéve a technológiához tartozó anyagok – nem szabad.
- A területen nem odatartozó anyagokat (italárú) tárolni a kijelölt területen a közlekedési út szabadon tartása mellett szabad.
- A helyiségben a technológiai szereléshez szükséges munkán kívül egyéb tevékenységet végezni nem szabad.
- A hő központ, szellőző gépház területen hegesztést vagy nyílt láng használatával járó tevékenységet végezni csak írásbeli engedély alapján szabad. Flex koronggal végzett darabolás esetén annak 2 méteres körzetében éghető anyag nem lehet.

2. Rendezvényi terület

- A **rendezvényi területen** nyílt láng használata, dohányzás általános esetben tilos. Rendezvényhez kapcsolódó 1.-es besorolású pirotechnika, rendezvény színpadon a rendezvényhez kapcsolódó nyílt láng és dohányzás „**Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére**” kiadott engedély birtokában végezhető az abban meghatározottak szerint. Az engedélyt a pirotechnikai anyag használatot, nyílt láng használatot meghatározó személy készíti elő, melyet láttamoztat a „ Víztorony” épület üzemeltetéséért felelős személlyel, vagy rendezvény ügyeletessel.
- Rendezvényi területen széksorok és fal között kialakított közlekedési területen legalább 1.1 méter széles közlekedési utat kell szabadon tartani. A széksorok között olyan távolságot kell tartani, hogy a személyek felállás után könnyedén ki tudjanak közlekedni. (széksorok támláknál mért távolság minimum 1,0 méter)

Víztorony Kilátó

- A kilátó területen tűzveszélyes tevékenységet végezni nem szabad. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedély alapján végezhető!
- Zárási idő után a víztorony kilátó részén személyek nem tartózkodhatnak.

Szabadtéri terület

- A szabad területet száraz avartól, falevélről mentesen kell tartani.
- A szabad területen arra kialakított helyen (bográcsózás, sütés, stb.) nyílt lánggal járó tevékenységet végezni az épület nyitvatartási ideje alatt az üzemeltetésért felelős személy által kiadott használati engedély alapján, felelős ügyeletes személy jelenlétében szabad. Ilyen esetben a grillező mellett legalább 10 liter vizet kell a helyszínen készenlétben tartani a tüzelés gyors beszüntethetőségére.
- A területen robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolni, még átmenetileg sem szabad.
- Tűzveszélyes anyag tárolása az épülettel egy tűzszakasz keretében, csoportosítva, rendezetten.
- A jelen kiegészítésben foglaltak végrehajtásáért, betartásáért, betartatásáért a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. tűzvédelmi szabályzatában meghatározott személyek felelősek.

Debrecen, 2017. december 20.

DEBRECENI CAMPUS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-013671
Adószám: 21454167-2-09

10



Pál László
ügyvezető igazgató