

”DEBRECENI CAMPUS ”
Nonprofit Közhasznú KFT.

D e b r e c e n
Kassai út 26.

Tűzvédelmi Szabályzat

2018

Rendelkező rész

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./, valamint végrehajtására kiadott 30/1996(XII.6) BM számú rendeletben előírtak alapján a

"DEBRECENI CAMPUS" Nonprofit Közhasznú KFT.

székhelyén, telephelyein, bérleményeiben, ideiglenes rendezvényein ezen "Tűzvédelmi Szabályzat"-ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed:

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. székhelyére, telephelyeire: Debrecen, Kassai u. 26., Egyetem tér 1., Egyetem tér 2., Böszörményi u. 138., Ótemető u. 2 -4., Nagyerdei Park 12., Pallagi u. 7., Kossuth u. 33., Hajó u. 18 -20., Csengő u. 4., Hajdúböszörmény Dészány István u. 1 – 9., Debrecen, Dóczy József u. 9., Debrecen- Pallag bérleményére, valamint a telephelyen, bérleményen kívüli munkavégzési területére.

Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya:

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására az 54/2014. (XII.5.) BM. számú rendelettel közétet Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban (OTSZ), a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, Magyar Szabvány -ban, jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, foglalkoztatottra, látogatóra.

A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott köteles elsajátítani, betartani és betartatni.

Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. létszámszabályozási állományában levő, de annak területén, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. -vel egyéb munkavégzési jogviszonyban álló által irányított foglalkoztatottakkal (kölszönzött munkaerő) is meg kell ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait.


A foglalkoztatottak az ügyvezető igazgató/k/ által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben annak felül bírálata - az ügyvezető igazgató/k/ megkerülésével - közvetlenül nem fordulhatnak a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról a szabályzat 8. fejezete rendelkezik.

A "Tűzvédelmi Szabályzat" a jóváhagyást követően 2018.01.02. nap lép hatályba és visszavonásig marad érvényben, egyben a 2015. év március 16. dátummal kiadott szabályozás hatályát veszti.

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. tűzvédelmi szabályzatát legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti, módosíthatja.

Debrecen, 2017.december 15.



Pál László


üzemeltetési- fejlesztési
ügyvezető igazgató

Készítette: Serbán György

tűzvédelmi szakértő

BM Tűzoltó Kiképző központ 41/1988

DEBRECENI CAMPUS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
Debrecen, Kassai u. 26.
Tűzvédelmi Szabályzat
Készítés dátuma: 09-09-013671
Költszám: 21454167-2-09
10



Miklósvölgyi Péter
kereskedelmi-szolgáltatási
ügyvezető igazgató

1. Tűzvédelmi Szervezet

1.1 Ügyvezető igazgatók

A kereskedelmi- szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató felelős a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgatók együttesen kötelesek tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. A tűzvédelmi feladatok szervezése, irányítása üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató feladatköre. Az általános ellenőrzést az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató és a tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.

1.1.1 A kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgató:

- Felelős:
 - a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
 - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért, e feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
- Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Hatásköre alapján felel a székhelyen, telephelyen, bérleményben, rendezvény helyszíneken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Az Üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Jogosult személyesen részt venni tűzvédelmi ellenőrzésen.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén –amennyiben még nem történt meg- azonnal értesíti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletét (tel: 105), vagy a hívásfogadó központot (tel:112) tájékoztatja az üzemeltetési –fejlesztési ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tűzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (hivatasos tűzoltóságnak).
- A bérleti szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a bérlet helyszínért felelős vezetőt.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait
- Évente értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról.

1.1.2 Üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató:

- Az ügyvezető igazgató felelős:
 - a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
 - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért, e feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
 - Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést az ügyvezető igazgató illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Hatásköre alapján felel a székhelyen, telephelyen, bérleményben, rendezvény helyszíneken végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását. Évenként legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen. Intézkedést tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásokat érvényesíteni.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos tűzoltóság) felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról. Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi berendezések kiépítéséről, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
- A felügyeleti munkaterületén keletkező és tudomására jutott tűz esetén –amennyiben még nem történt meg- azonnal értesíti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletét (a tűzoltóságot) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központot (tel: 112), azonnal tájékoztatja a kereskedelmi-szolgáltatási ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, őrzéséről).
Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező, de beavatkozás nélkül megszűnt tűz tudomására jutása esetén - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének.
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. területén, vagy munkavállalói által külső munkaterületen végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő által kiállított engedélyt láttatja. / 1 számú melléklet / Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait.
- Évente megtartott oktatás keretében értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról.

1.2 A tűzvédelmi megbízott (tűzvédelmi előadó) munkája megbízása alapján kiterjed:

- Az évenkénti és eseti tűzvédelmi oktatásra, felvilágosításra.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére. Jogosult a KFT. helyiségeiben, szabadterületén tartózkodni. Egyes területekre csak kíséreléssel léphet be.
- A tűzvédelmi szabályzat, szükség esetén a kockázati egység meghatározás, helyiség befogadó képességének meghatározására, jóváhagyásra való előkészítésére, szükség szerinti átdolgozásra.
- Az ügyvezető igazgató tájékoztatása alapján a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentés előkészítésére.
- Részt vehet a hatósági szervek eljárásain, részt vesz az ügyvezető igazgató által szervezett tűzvédelmi ellenőrzéseken. Önállóan is végez ellenőrzést. Súlyos, közvetlen tűzveszélyt okozható tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén, a helyszínen intézkedik annak azonnali megszüntetésére, intézkedéséről azonnal tájékoztatja az ügyvezető igazgatót.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
- Igény esetén véleményezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési feltételeit, szükséges esetben Önállóan is adhat engedélyt a feladat végzésére. Az üzemeltetési – fejlesztési igazgató, üzemeltetési igazgató, technikai csoportvezető távolléte esetén - látta-mozza a külső cég által kiállított alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
- Súlyos tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén felelősségre vonást kezdeményez az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatójánál.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak, munkakörökben foglalkoztatottak rendelkeznek –e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával. Szükséges esetben közreműködik a szakvizsgáztatás szervezésében.
- Rendszeresen (havonta legalább egyszer) kapcsolatot tart az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatóval.
- Havi, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a „Lovarda” tűzjelző központot, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a Lovarda, Egyetemi étterem területén készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok készenlétben tartóra háruló ellenőrzési feladatát.
- Rendkívüli esemény során, a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait

1.3 Egység vezető (igazgatói szint)

- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről, a lángmentesítés végrehajtásáról.
- Gondoskodik a helyileg gyártott eszközök tűzvédelmi megfelelésének igazolásáról.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (tűzoltóságnak) (tel:105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), minden esetben az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszünt, utólag tudomásra jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.

- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait
- Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve.
- Végzi, vagy végezteti az irányításához tartozó területen a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek munkáltató általi ellenőrzését.

1.4 Létesítmény felelős

- Felel az adott telephely rendezvény helyszín tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, az épület, helyiség befogadó képességeként meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett befogadó képességeként meghatározott létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112) az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait
- Figyelemmel kíséri, hogy a munkavállalók tűzvédelmi oktatása megtörtént-e. Szükség esetén kezdeményezi a felettes munkahelyi vezetőjénél az oktatás megtartásának elrendelését.

1.5 Rendezvény Ügyeletes

- Felel a rendezvény tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- A rendezvény kezdete előtt a biztonsági szolgálatvezetővel végigjárja a rendezvény helyszínt, a bejárás eredményessége alapján engedélyt ad az épület bejárati kapujának a nyitására.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, az épület, helyiség befogadó képességeként meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett befogadó képességeként meghatározott létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Szükség esetén intézkedik az építmény kiürítésére, irányítja a kiürítés végrehajtását.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A felügyelt rendezvény helyszínen bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel:105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), elrendeli a riasztást, riasztja a bent tartózkodókat a rendelkezésre álló hangosító berendezés használatával, minden esetben azonnal jelent az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja annak utasításait

1.6 Vendéglátás Szakmai vezető, vendéglátó egység vezető, élelmezés vezető, büfévezető

- Felel az üzemeltetett helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tűzet jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tűzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott megérkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait
- Végzi, vagy végezteti az irányításához tartozó területen a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek munkáltató általi ellenőrzését.
- Gondoskodik a beosztásához tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról.

1.7 Rendezvény hangosító

- A tudomására jutott tűz, vagy egyéb rendkívüli esemény során, ha szükséges a rendezvény helyszín kiürítése tájékoztatja a bent tartózkodókat az általa kezelt berendezés útján a kiürítés szükségességéről.
- Felkapcsolja a rendezvény helyszín általános világítását. A kiürítés ideje alatt türelemre inti, tájékoztatja a közönséget.

1.8 Portaszolgálatos

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani, megtartatni.
- Az általa felügyelt épületben szervezet rendezvény kezdete előtt köteles a menekülésre szolgáló ajtókat könnyen nyitható állapotúra előkészíteni. (A lovardában a zárási idő alatt behatolást megakadályozó ajtó lövőkéket kiszedni, illetve nyitott állapotba helyezni)
- A felügyelete alá tartozó területről kapott tűzjelzés esetén azt azonnal továbbjelenti, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel.: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), a tűzjelző rendszer működtetésével riasztja az épületben tartózkodókat, nyitja a mentésre érkező egységek bejutásához szükséges ajtókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat. A kijárat ajtóktól legalább 100 méter távolságra küldi el a kint levő személyeket, akik a mentési munkálatokban nem vesznek részt.
- Tájékoztatja a mentésre érkező egység parancsnokát a kialakult helyzetről.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tűzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.

1.9 Rendezvényen közreműködő biztonsági őr

- Közreműködik a rendezvény közönségre vonatkozó tűzvédelmi előírásainak betartatásánál.
- A felállítási helyen levő biztonsági őr az általa tapasztalt, vagy neki jelentett eseményt azonnal jelzi a közvetlen vezetőjének, aki azt azonnal jelenti a rendezvény ügyeletesnek. Keletkezett tűz esetén azonnal jelzi a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a tűzoltóságnak) (tel: 105), vagy a hívásfogadó központnak (tel: 112), a közelében tartózkodókat hangos szóval tájékoztatja a bekövetkezett eseményről.
- Amennyiben a hivatásos tűzoltóság, valamint a rendezvényen tartózkodók riasztása nem szükséges, a kapott jelzés alapján a riasztást nem alkalmazza, de az eseményt azonnal jelenti a részére meghatározott személyeknek.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat. A kijárat ajtóktól legalább 100 méter távolságra küldi el a kint levő személyeket, akik a mentési munkálatokban nem vesznek részt.
- A beengedést végző biztonsági őr az elrendelt beléptethető létszám korlátozás esetén a kapott utasításnak megfelelően jár el a beléptetésnél.
- Tűz közelében a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdji a tűz oltását, terjedésének gátolását.
- Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén a szükséges belső értesítések végrehajtását követően, biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait

1.10 Munkavállaló

- A munkája végzése során köteles a szervezett tűzvédelmi oktatáson részt venni, az ott elhangzottakat elsajátítani, az előírásokat megtartani, megtartatni.
- Közelében keletkező tűz észlelésekor szükség esetén azt azonnal jelenti a rendezvény ügyeletesnek, hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, ahol portaszolgálat van a portaszolgálatnak, vagy a biztonsági őrnek, hangos szóval riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél, az építmény kiürítésnél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének. Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.
- A Campus Eleven Iskolaszövetkezettől kirendelt munkát végzőkre a munkavállaló kötelezettségei vonatkoznak.

1.11 Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. személyzete által irányított külső vállalkozások foglalkoztatottjainak tűzvédelmi tájékoztatása

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT által üzemeltetett szabadterületek, helyiségek, épületek területén külső vállalkozás által irányított előadás, munkavégzés során a foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztatni kell az adott terület speciális tűzvédelmi előírásairól. A tájékoztatás az előadás szervező, vagy foglalkoztató bejelentkezésekor az üzemeltetésért felelős vezető, rendezvény ügyeletes, vagy megkeresése esetén a tűzvédelmi megbízott feladata.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító engedély” megléte esetén végezhet.

- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a fogyatékos bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában.
- Amennyiben a külső vállalkozás foglalkoztatottjai nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat, a további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás

2.1 Az ügyvezető igazgató köteles biztosítani:

- Hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a munkába állításkor, majd évente ismétlődő oktatás keretében munkatevékenységi körével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, a tűzoltás, kiürítés, mentés, menekítés esetén követendő magatartási szabályokat elsajátítsa, bővítse.
- Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi megbízott közreműködésével munkaidőben történjen meg.
- Hogy az oktatás megtörténte megfelelően dokumentálva legyen.
- Hogy valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott foglalkoztatáskor általános és speciális elméleti, továbbá munkájával kapcsolatos gyakorlati oktatásban részesüljön.
- Hogy az újfelveteles tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően, munkába álláskor valósuljon meg.
- Hogy a Catering igazgató hatáskörébe tartozó konyhák és büfék dolgozóinak oktatása annak közreműködésével valósuljon meg.

2.2 Az oktatás követelményei:

- Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és végezni, hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.
- Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
 - a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége
 - az általános megelőző tűzvédelmi előírásokra, használati szabályokra,
 - tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, kiürítéssel, mentéssel, tűz oltással kapcsolatos feladatokra,
 - tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, (elhelyezés, kezelés, működtetés, oltható anyagok - eszközök stb.)
 - a dohányzás és nyílt láng használata, alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai megtartására,
 - a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelősségre vonás módjaira.
 - Az oktatáson megjelent munkavállaló az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását aláírásával ismeri el.
 - A munkavállaló oktatásáról készült és általa aláírt oktatási nyilatkozatot a KFT irodában kell megőrizni.
 - Rendezvények során szükségessé váló kiürítésnél való közreműködés lehetőségei.
- A gyakorlati oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
 - a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
 - a használt technika, technológia, anyagok tűzvédelmi előírásaira,

- a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlétben tartási helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,
 - kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek, ember, anyag menthetősége céljából rendelkezésre álló kijáratok,
 - a munkahelyen kijelölt dohányzó hely, annak használati szabályai,
- Oktatás szempontjából újfelveételesnek kell tekinteni és munkába állítás előtt soron kívül oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót, foglalkoztatottat:
- aki legalább félév távollét után áll ismét munkába,
 - aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltást kapott,
 - akinek oktatását a tűzvédelmi hatóság rendeli el.

2.2 Ismétlődő oktatás

- A munkavállalókat, foglalkoztatottakat rendszeres munkavégzés esetén évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek keretében a már elsajátított ismereteket felelevenítik, az eltelt időszakban történt tűzvédelmi eseményekről, változásokról tájékoztatódnak.

2.3 Foglalkoztatottakra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

- A tűzvédelmi megbízottnak legalább felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkezni.
- Az egyéb beosztású foglalkoztatottak közül a hegesztést is végző személynek és közvetlen munkahelyi vezetőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- Alkalmoszerűen szabadban tüzet rakó személyek felügyeletét ellátónak kioktatottnak kell lenni.

3. Tűzjelzés

- a) A helyiségekben üzemeltetett vonalas telefonkészülékek mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség hívószámát ki kell függeszteni (Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Általános segélykérő: 112)
 - b) A tűz jelzésére - ahol ki van építve - az épületen belül elhelyezett kézi tűzjelzés adók is használhatók.
 - c) Az épületben vagy annak környezetében keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 105, 112) egyidejűleg az észlelőnek hangos szóval – kiabálással, vagy a rendezvényhangosító berendezése útján, ha van tűzjelző rendszer annak üzemeltetésével kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell az adott területen tartózkodó portaszolgálatot, biztonsági őr.
 - d) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - a tűzoltási, mentési feladatot igénylő esemény pontos, címét, helyét
 - jellegét (mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen mentési feladat szükséges)
 - emberélet van-e veszélyben, (rendezvény során keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével számolni kell)
 - a bejelentő nevét
 - a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét
 - a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt
- A tűzoltóság felé és helyben végrehajtott jelzésen túl azonnal értesíteni kell:

a KFT. üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatót, a tűzvédelmi megbízottal (értesítési telefonszámokat a portaszolgálattal rendelkező épület portán, nem épülethez közel rendezvény esetén a pult melletti területen, jól látható helyen kell elhelyezni)

3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:

3.1.1 A helyiség, épület, rendezvény helyszín elhagyása, értékek mentése:

- A tűzjelzés vétele esetén a munkavállaló, foglalkoztatott köteles:
 - ❖ az általa használt elektromos készülékeket feszültségmentesíteni,
 - ❖ ha van az épületben gázvezeték, palackos gáz annak főcsapját és a gázkészüléket elzárni (a PB gázpalackot lehetőség szerint a helyiségből eltávolítani),
 - ❖ pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni,
 - ❖ a helyiségben tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni.
- A tűz oltásában való közreműködés:
 - ❖ a munkavállaló, foglalkoztatott a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. A tűz oltásban, értékek mentésében addig kell közreműködni, amíg a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő, fejlődő gázok nem veszélyeztetik.
 - ❖ a veszélyeztetett épületrészben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló eszközökkel, készülékekkel.
 - ❖ Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását lehetőség szerint a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

3.1.2 Tűzvédelmi szervezet

- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. külön tűzvédelmi szervezetet nem tart fenn. A tűzvédelmi szervezet feladatát az ügyvezető igazgatók, a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve látják el. A tűzvédelemmel kapcsolatos költségek finanszírozása a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. ügyvezető igazgatók hatásköre.

3.1.3 Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések

- Épületben, helyiségben, ideiglenes sátras rendezvény helyszíneken az ott keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani. Készenlétben tartott tűzoltó készülék oltásteljesítménye legalább: 34 A-183 B, C.
- Egy-egy kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, a - rendeltetési egység kimutatásban - jelölt helyeken, sátrakban a telepített kiszolgáló pultnál, valamint a színpad mellett.
- Épületek esetében kézi tűzoltó készülékek elhelyezéséről, megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról az üzemeltetési igazgató – a tűzvédelmi megbízott közreműködésével - gondoskodik. A sátrak kiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető vezető feladata, míg színpadok esetében a színpadmester feladata.
- Kézi tűzoltó készüléket a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében jól látható, könnyen hozzáférhető helyen, üzemképes állapotban kell tartani. Eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad.

- A tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását a joghatályos OTSZ-ben előírtaknak megfelelően kell végezni, vagy végeztetni. A tűzoltó felszereléseket, készülékeket a készenlétben tartónak negyedévente ellenőrizni kell és arról dátumozott nyilvántartást kell vezetni. Az üzemeltetett épületekben, helyiségekben a készenlétben tartó általi ellenőrzést a tűzvédelmi megbízott, vagy az adott területen kijelölt munkavállaló végzi.
- Az épületben levő fali tűzcsapokat arra jogosult személlyel félévente kell ellenőriztetni.

Az ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.

4. Tűzvédelmi ellenőrzés

- A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
- A munkáltató részéről végzett átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedés megtétele a felelős vezetők feladata.
- A tűzvédelmi megbízott az általa végzett ellenőrzésről szükséges esetben emlékeztetőt készít, melynek egy példányát átadja az intézkedésre jogosultnak.
- A munkahelyi vezetők napi munkájuk során rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.

5. Használati szabályok

Az általános használati szabályokon túl az egyes épületekre, helyiségekre vonatkozó helyi előírásokat az adott területen mellékletként kiadott kiegészítő tűzvédelmi szabályozás tartalmazza.

5.1 Épület:

- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Az adott helyen a tevékenységhez feltétlenül szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani, amely nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget, valamint a kiürítés számítás során meghatározott létszámú személyt szabad beengedni. Az egyes rendezvény helyszínéül szolgáló épület, helyiség befogadó képességét az adott épületre kiadott „Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.
- Az épületben a közlekedési utakat, kijáratokat, vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt helyre kell kivinni.
- Az épület zárásakor ellenőrizni kell a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a helyiség, épület zárással megbízott dolgozó köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell:
 - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént,
 - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
 - c. a bejáratok ajtók megfelelően zártak,
 - d. illetéktelen személy nem maradt az épületben,
 - e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van.

5.2 Kijárat, vészkijárat

- Üzemelési idő alatt a helyiség, épület kijáratí ajtóját kulccsal, vagy olyan retesszel, amely mindkét oldalról nem nyitható lezární nem szabad.
- Rendezvények során a vészkijáratí ajtó gyors nyithatóságát minden esetben biztosítani kell.
- Az elektromos tartó mágnessel szerelt ajtók esetén a gyors nyitást a telepített nyitási jelzésadó, a tűzjelző kézi jelzésadó működtetésével lehet végrehajtani. A tűzjelzésadó automatikus jelzése nyitja a tartó mágnessel szerelt vészkijáratí ajtókat. Lovardában a portaszolgálatos (biztonsági szolgálátos), Kazánházban, Klinika Mozi területen a pultos személy a működtető kapcsoló lekapcsolásával is nyitott helyzetbe helyezheti a vészkijáratí ajtókat.
- Az elektromos ajtózárral szerelt épületekben dolgozók a jelen szabályzatban foglaltakon túl kiadott vészkijáratí ajtók tartó mágnesének használatára vonatkozó utasítás szerint járnak el tudomásra jutott tűz vagy egyéb esemény jelzése esetén.

5.3 Raktározás, tárolás

- Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
- Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni.
- Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a kijelölt helyen kell végezni. (büfé pult, kijelölt tartálék gázpalack tároló) A gázpalackokat eldőlés ellen rögzíteni kell. (kikötéssel)
- Éghető gázt tartalmazó tartálék gázpalack tárolása az egyedileg engedélyezett helyen végezhető. (Nagyerdei étterem konyha ételmáradék tároló helyiségben, Lovarda külső raktár terület)

5.4 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- Nyílt láng használatával járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
 - A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését engedélyező:
 - Fejlesztési Műszaki ügyvezető igazgató
 - Üzemeltetési igazgató
 - Technikai csoportvezető
 - Tűzvédelmi megbízott
 - Műszaki vezető
- Az engedélyező, munkát közvetlenül irányító köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Műsoros rendezvény során a nyílt láng használata, vagy a színpadon történő dohányzáskor is szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Ilyen esetekben a veszélyes tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
- Az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő adja ki, melyet a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. arra jogosult vezetőjének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak láttamozni kell. Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani.
- Műsoros rendezvény esetén a tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadója a műsoros rendezvény főszervezője, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről

felügyeletet ellátó ügyeletes láttamozza. Az engedély egy példányát a rendezvény ügyeletes irattárazza.

➤ Engedélyező személy:

- a./ a munka, a rendezvény megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve, a rendezvény megfelel az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyben foglaltaknak,
- b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka, vagy rendezvény során figyelemmel kell lenni.
- c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát, pirotechnikai tevékenységet csak megfelelő szakmai képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, munkaeszközzel végezhet.
- d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, dohányzással járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
- f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot eltávolították, illetve a meggyulladásától védték, a munka megkezdése előtt a tűz és robbanásveszélyt megszüntették.
- g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő Debreceni Campus KFT. munkahely felelős vezetője kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.
- h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, kézi tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani.
- i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és a Debreceni Campus KFT. által láttamozónak jelenteni.

5.5 Általános használati szabályok

- Központi fűtőberendezésen, hőt fejlesztő készüléken könnyen gyulladó anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.
- Elektromos főzőlapot, egyéb hőt fejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető anyagú tartólap esetén, hőszigetelő alátétlen szabad használni.
- A telepített gáztüzelésű készülék elzáró csapját műszak végén el kell zárni.
- A színpad technikai függönyöket a használt lángmentesítő anyagra előírt időközönkénti rendszerességgel láng mentesíteni kell.
- Világítóberendezés és világítóeszközök
 - a) A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken, hőt fejlesztő készülékeken elhelyezni nem szabad. Irányított fényt sugárzó lámpa 2 méteres távolságon belül éghető anyagra nem sugározhat.
 - b) Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának 2,0 méteres közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen
 - c) A világítóberendezést félévenként meg kell tisztítani a ráakódott szennyeződéstől.
 - d) A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket műszak végén feszültség mentesíteni kell.

5.6 Dohányzás

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel jelölni kell.
- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- Kijelölt dohányzó hely csak épületen kívül a bejáratától mért 5 méter távolságon túl a kijelölt helyen. A dohányzó helyet táblával jelölni kell.
- A dohányzóhelyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni, melybe a dohányzó személy cigarettavéget elhelyezni köteles.
- A dohányzás tilalmául szolgáló területen dohányzást tiltó táblákat kell elhelyezni.

5.7 Idegen vállalat által végzett munka.

- Amennyiben idegen vállalat munkavállalói a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által üzemeltetett területen megrendelt munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

5.8 Villamos berendezések

- A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
- Olyan villamos berendezést, készüléket, amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
- Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés üzemzerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemszerveknek megfelelően kell jelölni.
- Az épület helyiségeiben a világítást az ott végzett tevékenység befejezése után a zárást végző személynek le kell kapcsolni.
- Villamos berendezést, készüléket rendszeresen (legalább fél évente) meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A használaton kívüli villamos berendezést feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, le kell szerelni, vissza kell bontani.
- Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabvány előírások megtartásával szabad szerelni. A javításokat a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
- A helyiség, szabadtér villamos berendezéseit az állami szabványok, jogszabályok által meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és a joghatályos OTSZ által előírt időszakonként tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni.
- A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőnek megfelelő szakképesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- Villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot az alábbi időpontokban kell elvégezni, vagy elvégeztetni:
 - 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként

- Az üzemeltető a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetési, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A villamos berendezések időszakos felülvizsgálatánál megállapított hiányosságok megszüntetéséről az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató intézkedése alapján az üzemeltetés vezető, élelmezési igazgató gondoskodik.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.

5.9 Villámvédelem

- Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani.
- A meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.
- A villámcsapások hatásaival szembeni védelem a meglévő épületeknél, nem norma szerinti villámvédelemmel biztosított.
- A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatkor érvényes műszaki követelménynek.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- Az OTSZ szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálója képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

6. Helyiségek használatáról a vonatkozó részletes előírások

- A Debreceni Campus KFT. által üzemeltetett épületre, helyiségekre vonatkozó sajátos előírásokat az adott telephelyi épületre, helyiségre e szabályzat mellékletként kiadott helyi „kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.

7. Építmények mértékadó kockázati osztálya

- Jelen szabályzat csak a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által önállóan használt épület mértékadó kockázati osztályát jelöli meg.
- A nem önállóan használt épületek kockázati egységét az épületet üzemeltető mértékadó kockázati osztály meghatározása tartalmazza.
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT használt önálló épületek:
 - Lovarda épület Debrecen, Kassai u. 26. **KK egység** (közepes kockázati osztály)
 - Kazánház épület Debrecen, Böszörményi u. 138 **KK egység** (közepes kockázati osztály)

- Nagyerdei Stadion „Hall” helyiség (Debrecen, Nagyerdei Park 12.) MK egység (magas kockázati osztály)
- Klinika Mozi épület Debrecen, Nagyerdei körút 98 AK egység (alacsony kockázati osztály)

8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei

- A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe ~~mellé~~ - külön felhívás nélkül is - minden magánszemély kötelessége.
- A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
- A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató, foglalkoztató saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése, vagy az ügyvezető igazgató döntése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. Szabálysértési feljelentés megtétele az ügyvezető igazgató hatásköre.
- Fegyelemsértést követ el aki:
 - a jogszabályok tűz megelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
 - a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkesen elmulasztja,
 - aki tüzet észlel és azt szükség esetén nem jelenti a tűzoltóság felé,
 - aki a tűzjelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, a tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
 - a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja.

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT.

Debrecen, kassai u.26.

Tűzvédelmi szabályzat

2018.01.02.

engedélyt kiadó cég megnevezése:

1 sz. melléklet

engedély száma:......./201...

ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

Az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XVIII fejezet 91 pontban meghatározottak, valamint az 201 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok
201 év hó nap órától óráig a helyen
tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:

A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkahelyen legalább db A-34 tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, m³ homokot, szórólápatot, liter vizet, m² vizes ponyvát kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem:

További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Munkát végző neve:

munkaköre

tűzv. bizonyítvány száma:

Debrecen, 201

év

hó

nap.

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Debrecen, 201

év

hó

nap

munkát végző aláírása

Megjegyzés

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. illetékes vezetőnek láttamozni kell. A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.

Debrecen, 201

év

hónap

nap

óra

perc.

munkát végző aláírása

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:

- 1.) Tűzveszélyes tevékenységet **t i l o s** végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 2.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdésétől befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani.
- 3.) A tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyezőnek az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania.
- 4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt, annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak be kell jelenteni.
- 5.) Tűzveszélyes munkát a hegesztő műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni.
- 6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt állandó vagy időszakos felügyelet szükséges, vagy nem szükséges.
- 7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól, hulladékoktól. A tűzveszélyes tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy vizes ponyvával kell letakarni.
- 8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére vízzel töltött edényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték a hegesztési födém szint áttörésnél le kell zárni.
- 9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a szabályok betartására.
- 10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.
- 11.) Hegesztő műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben időszakos felügyeletről kell gondoskodni.
Az időszakos felügyelet biztosítása a munkát megrendelő cég feladata.
- 12.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen kell előírni.